СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

Добровольная ПЭ сертификация

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HE42.H06311

Срок действия с 22.01.2025 по 21.01.2028

№ 0050093

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HE42

Орган по сертификации продукции ООО "БалтСерт". Адрес: 198035, РОССИЯ, Г Санкт-Петербург, ул Гапсальская, дом 5 литер А, этаж 1, помещение 16, офис 110. Телефон 8-812-309-1755, адрес электронной почты: balt-sert@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Двери внутренние – однопольные и двупольные, глухие и остекленные, распашные, раздвижные (откатные), маятниковые. Область применения: для использования в чистых помещениях медицинской (класса А, Б, В и Г), электронной, пищевой, микробиологической и фармацевтической промышленности. Серийный выпуск.

код ОК
16.23

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005, ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017

код ТН ВЭД
7610100000
4418290000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». ОГРН: 1227400014643. Адрес: 454004, РОССИЯ, 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1, Адрес производства: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.34Г, телефон: +7(351) 240-02-22, адрес электронной почты: info@aps74.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». ОГРН: 1227400014643. Адрес: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1, телефон: +7(351) 240-02-22, адрес электронной почты: info@aps74.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 02-2201-S от 22.01.2025, выданный испытательной лабораторией «РСТ-ЛАБ» Общества с ограниченной ответственностью «Абсолют-Тест». Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ26

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с

Орган по сертификации продукции ООО «БалтСерт» Аттестат аккредитации RA.RU.11HE42 Для сертификатов

М.П.

Руководитель органа _____ (подпись) А.А. Белянин (инициалы, фамилия)

Эксперт _____ (подпись) А.В. Никитин (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

АО «ОПЦИОН», Москва, 2024 г., «В». ТЗ № 986.

РСТ ЛАБ

Испытательная лаборатория
«РСТ ЛАБ»
Адрес: 109029, Москва, пр-д Михайловский, дом 3, стр. 66, эт.3, пом. 3, ком. 58.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.31532.04ИЖЧ0.ИЛ026

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ИЛ
«РСТ ЛАБ»
Каширский В.Е.

Испытательная лаборатория "РСТ-ЛАБ"
М.П.

Протокол испытаний
(образца продукции)
№ 02-2201-S от 22.01.2025 г.

Полное наименование образца (пробы) продукции	Двери внутренние- однопольные распашные.
Наименование и адрес Заказчика	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1
Предприятие-изготовитель, страна	Общество с ограниченной ответственностью «АПС-ТЕХНОЛОДЖИ». Адрес: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Академика Королева, д.33, нежилое помещение №10, офис №1, Адрес производства: 454004, РОССИЯ, г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д.34Г
НД на продукцию	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002, ГОСТ Р ИСО 14644-5-2005, ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017
НД на метод отбора образца (пробы)	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020. Наименование, тип маркировка образца соответствуют сопроводительной документации
Нормативный документ, регламентирующий объем лабораторных испытаний и их оценку	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002
Условия окружающей среды при проведении испытаний	Температура окружающего воздуха 20-22°С. Относительная влажность воздуха 66...68%. Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

Результат испытаний

Наименование контролируемого показателя	Нормативная документация для испытаний	Требуемое значение образца	Значение образца при испытаниях
Е.1.2	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002	Все открытые материалы должны допускать частую эффективную очистку и дезинфекцию, не иметь шероховатостей и пористости, на которых может произойти удержание частиц н химических загрязнений или развитие микробиологических загрязнений. Методы опенки и контроля чистоты поверхностей (например, выделении частиц, биологические и химические загрязнений) должны быть утверждены в соответствующей документации. Материалы, поверхности которых подвергнется очистке дезинфекции принятыми методами, должны выбираться с учетом их сопротивления механическому и химическому износу и оставаться гладкими, не пористыми, стойкими к изменению цвета. Стены, полы и потолки чистых помещений и чистых зон должны быть спроектированы и построены так, чтобы доступ для очистки поверхностей был свободным. Это обычно относится к стенам, полам, потолку и дверям, вводным частям воздушных диффузоров, стокам в полу и т. д.. Если необходимо часто вытирать, или мыть стены, полы и потолки, то при выборе материалов следует тщательно оценить места соединения и пересечения деталей и в особенности, исключить места, где влага может скапливаться иди оставаться па поверхности	Требование выполнено
Е.1.4	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002	В чистом помещении все внутренние поверхности должны быть гладкими, непористыми, без изломов, раковин, ступенек и выступов. При проектировании и строительстве нужно стремиться, чтобы число ступенек, выступов, углов (особенно внутренних) и других подобных элементов, где могут скапливаться загрязнения, было минимальным. Для обеспечении эффективной очистки углы и соединения могут быть закругленными, особенно в местах «пол — стена» и «стена — стена». Отделка поверхности должна выдерживать механическое и химическое воздействие предусмотренных методов очистки и дезинфекции. Внутренние поверхности должны соответствовать требованиям заданного класса чистоты помещения. Дня них может потребоваться систематическое техническое обслуживание и проведение ремонтов. При выборе материалов следует учитывать требования технического обслуживания, ремонта и возможные повреждения. При этом следует предусмотреть восстановление свойств до первоначальных значений. Следует принять во внимание стоимость всего жизненного цикла и методы анализа риска загрязнений	Требование выполнено
Е.2.1.3	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002	На дверях должно быть как можно меньше горизонтальных поверхностей и выступов. Следует избегать порогов. Трение в механических элементах дверей (например, защелках, замках, петлях), а также между дверями и их рамами и полом должно быть минимальным. Дверные петли должны быть гладкими, легко открываться и чиститься. Могут использоваться автоматические открывающие устройства, а также предусматриваться соответствующие направления открывания дверей с учетом опасности переноса загрязнений.	Требование выполнено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленные образцы соответствуют требованиям нормативного документа по проверенным показателям

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данные результаты протокола испытаний распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям. Настоящий протокол не может быть полностью или частично перепечатан без разрешения испытательной лаборатории

Лаборант _____ / Красильников В.С.
Ф.И.О.

М.П.